



| CLASSIFICAZIONE NFPA: DATI CARATTERISTICHE DEPOSITO | | CLASSIFICAZIONE NFPA: DATI CARATTERISTICHE DEPOSITO | |
|---|--|---|--|
| Tipologia di sprinkler | Descrizione attivata: Depositi logistico | Tipologia di sprinkler | Descrizione attivata: Depositi logistico |
| LIVELLO DI RISCHIO: Rischio Elevato 2 (EH2) - Merce Classe III | | LIVELLO DI RISCHIO: Rischio Elevato 2 (EH2) - Merce Classe III | |
| Tipologia di sprinkler e soffitto utilizzati: | | Tipologia di sprinkler e soffitto utilizzati: | |
| A pronta risposta (ESFR K25 U.S. 300-42 Metrico) Pendenti - protezione a soffitto | | A pronta risposta (ESFR K18 U.S. 115 Metrico) Pendenti - protezione caricatorie | |
| PARAMETRO | VALORE | PARAMETRO | VALORE |
| Area operativa | 111,6 mq | Area operativa | 145,2 mq |
| Densità di scarico | 64,30 l/min/mq | Densità di scarico | 11,70 l/min/mq |
| Portata minima | 7185,30 l/min | Portata minima | 1680,840 l/min |
| N°Engelgatti operanti | 12 | N°Engelgatti operanti | 12 |
| Area specifica protetta | 9,3 mq | Area specifica protetta | 12,5 mq |
| Portata specifica | 586,78 l/min | Portata specifica | 141,57 l/min |
| Pressione minima testata | 2,76 bar | Pressione minima testata | 1,51 bar |
| Coefficiente di rilascio K | 20 U.S. (300-42 bar) | Coefficiente di rilascio K | 8 U.S. (115,34 bar) |
| Orifizio nominale Testate | 1" | Orifizio nominale Testate | 3/4" |
| Distanza Max Testate | 3,10 m | Distanza Max Testate | 4,00 m |
| Distanza Min Testate | 2,4 m | Distanza Min Testate | 1,9 m |
| Durata di scarico | 60,00 min | Durata di scarico | 60,00 min |

COMUNE | CASTEL SAN GIOVANNI | PROVINCIA | PIACENZA

PARCO LOGISTICO A NORD AUTOSTRADA A 21
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PORCILAIA CHIODAROLI" PER REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO LOGISTICO C2U CLOSE2YOU S.R.L.

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
PLANIMETRIA GENERALE DEPOSITO Y
DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI PROTEZIONE SPRINKLER

COMITENTE | **VALIDONE S.p.A.**
Strada 3, Palazzo B3
20090, Assago (MI)
Web: www.gruppo.fbh.it
Legale Rapp. | Dott. Elio Bertola

UTILIZZATORE | **C2U CLOSE2YOU S.r.l.**
Strada 1, Palazzo E1
Web: www.c2u.it
20090, Assago (MI)
E mail: direzione@c2u.it
Legale Rapp.

PROGETTISTI | **Studio Associato Arch. ODDI**
Corso Matteotti n. 66
Castel San Giovanni (PC)
Web: www.studiooddi.it
Tel. +39 0523 881310
Fax. +39 0523 881965
E mail: info@studiooddi.it
Progettisti | Dott. Giuseppe ODDI - Dott. Nicola ODDI