



LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
[P]	Pannello prese interbloccate baie di carico
[P]	Pannello prese interbloccate n.1 3F+N+T 16A - n.1 F+N+T 16A con fusibili di protezione
[L]	Pannello accensione luci
[M]	Alimentazione portone motorizzato
[S]	Spina di derivazione da bindo
[S]	Scatola di derivazione
[T]	Testata di alimentazione per bindo sbarra 4x63A+T
[T]	Testata di alimentazione per bindo luce 2x25A+T + 2x25A+T
[T]	Bindo sbarra 4x63A+T
[T]	Bindo luce 2x25A+T + 2x25A+T
[T]	Testata di alimentazione per bindo luce 2x25A+T
[T]	Bindo luce 2x25A+T
[T]	Testata di alimentazione per bindo sbarra 4x100A+T
[T]	Bindo sbarra 4x100A+T
[S]	Discesa cavi
[L]	Lampada di emergenza autosalimentata completa di pittogramma tipo "C"
[L]	Lampada di emergenza autosalimentata - Tipo SE - Tecnologia LED - 11W - Autonomia 3h
[L]	Lampada di emergenza autosalimentata - Tipo SA - Tecnologia LED - 24W - Autonomia 3h
[Q]	Quadro elettrico
[P]	Protezione REI per passaggio canale filo passerella metallica per impianti elettrici e/o speciali attraverso pareti REI
[P]	Passerella a filo d'acciaio per passaggio conduttori impianto elettrico - dimensioni indicate in pianta
[P]	Passerella a filo d'acciaio per passaggio conduttori impianti speciali - dimensioni indicate in pianta
[P]	Piastrina LED IP68 30W - 5585 lm - con diffusore in policarbonato stampato completa di ogni accessorio di montaggio e connessione. Dim. 1600x120x120mm 2,30kg
[P]	Riflettore industriale a tecnologia LED 151W, 4000K - 19683lm, marca Disaro - Saturno Diffondente A12883
[P]	Riflettore industriale a tecnologia LED 151W, 4000K - 19683lm, marca Disaro - Saturno Diffondente A12883 - Collegato al circuito di emergenza
[P]	Pannello ottico-acustico EN54 completo di allarme INCENDIO completo di pellicola "ALLARME INCENDIO"
[P]	Elettromagnete per blocco portoni tagliafuoco con pulsante manuale di sgancio
[P]	Ripetitore per rivelatore di fumo lineare
[P]	Trasmettitore per rivelatore di fumo lineare
[P]	Sirena esterna allarme rivelazione INCENDI - 120 db
[P]	Sirena interna allarme rivelazione INCENDI - 100 db
[P]	Rivelatore di fumo puntiforme
[P]	Pulsante di emergenza con vetro frangibile

COMUNE CASTEL SAN GIOVANNI PROVINCIA PIACENZA

**PARCO LOGISTICO A NORD AUTOSTRADA A 21**  
**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PORCILAIA CHIODAROLI" PER**  
**REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO LOGISTICO C2U CLOSE2YOU S.r.l.**

**RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE**  
**CORPO Y- DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTO**  
**RIVELAZIONE INCENDI**

COMMITTENTE  
**VALIDDONE S.p.A.**  
Strada 3, Palazzo B3  
20090, Assago (MI)  
Web [www.gruppo.fbh.it](http://www.gruppo.fbh.it)  
Legale Rapp. Dott. Elsa Bertoni

UTILIZZATORE  
**C2U CLOSE2YOU S.r.l.**  
Strada 1, Palazzo E1  
Web [www.c2u.it](http://www.c2u.it)  
20090, Assago (MI)  
E mail [direzione@c2u.it](mailto:direzione@c2u.it)  
Legale Rapp.

PROGETTISTI  
**Studio Associato Arch. ODDI**  
Corso Matteotti n. 66  
Castel San Giovanni (PC)  
Web [www.studiooddi.it](http://www.studiooddi.it)  
Tel. +39 0523 881310  
Fax. +39 0523 881965  
E mail [info@studiooddi.it](mailto:info@studiooddi.it)



Progetto

SCALA: 1:400 ELABORATO: IE04 DATA 10-12-2020 REVISIONE

CODICE LAVORO CODICE DISEGNO NOME FILE