



LEGENDA	
---	VIABILITA' VIGILI DEL FUOCO
- - -	LIMITE SOGLIA DI IRRAGGIAMENTO 2,5 W/mq
⚡	ATTACCO MOTOPOMPA 4"X3 UNI 70
💧	IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA UNI 70
●	IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70
🔧	CASSETTA DI CORREDO PER IDRANTI COMPLETA DI: N°2 MANICHETTE, N°2 LANCE UNI 70 E CHIAVE DI MANOVRA

COMUNE	CASTEL SAN GIOVANNI	PROVINCIA	PIACENZA
PARCO LOGISTICO A NORD AUTOSTRADA A 21 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PORCILAIA CHIODAROLI" PER REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO LOGISTICO C2U CLOSE2YOU S.r.l.			
<div>COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA Valutazione di Progetto Pratica n° _____</div>			
RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE INQUADRAMENTO GENERALE - DEPOSITO Y			
COMMITTENTE	VALTIDONE S.p.A. Strada 3, Palazzo B3 20090, Assago (MI) Web www.gruppo fbh.it Legale Rapp. Dott. Elia Bertola		
UTILIZZATORE	C2U CLOSE2YOU S.r.l. Strada 1, Palazzo E1 Web www.c2u.it 20090, Assago (MI) E mail direzione@c2u.it Legale Rapp. Sig. Aurelio Zilio		
PROGETTISTI	Studio Associato Arch. ODDI Corso Matteotti n. 66 Castel San Giovanni (PC) Web www.studiooddid.it Tel. +39 0523 881310 Fax +39 0523 881965 E mail info@studiooddid.it Progettisti Dott. Giuseppe ODDI - Dott. Nicola ODDI		
SCALA:	1:1000-1:10000	ELABORATO n°	VVF01 DATA 29-12-2020 REVISIONE
CODICE LAVORO	CODICE DISEGNO		NOME FILE

