


SEZIONE EFFETTIVA LUCERNARIO



LEGENDA	
	SEPARAZIONI REI 120 PORTANTI - EI 120 SEPARANTI
	COMPARTO NUMERO
	LUCERNARI APRIBILI
	INVERTER FOTOVOLTAICO
	AREA DI INFLUENZA APERTURE DI SMALTIMENTO
	EVAQUATORI NATURALI DI FUMO E CALORE (E.N.F.C.) CONFORMI ALLA UNI EN 12232-2, CON APERTURA DA IRAI E MANUALE DA POSIZIONE PROTETTA MEDIANTE LEVA DI AZIONAMENTO E IMPIANTO PNEUMATICO


	n°	L	h	AREA
LUCERNARI SEd	42	15,00 m	2,00 m	1260,00 mq
LUCERNARI SEd	16	17,00 m	2,00 m	544,00 mq
LUCERNARI SEc	42	1,70 m	2,50 m	178,50 mq
				1982,50 mq

LUCERNARI SEd: 15,00 m x 2,00 m = 30,00 mq x n° 42 = 1260,00 mq

LUCERNARI SEd: 17,00 m x 2,00 m = 34,00 mq x n° 16 = 544,00 mq

LUCERNARI SEc: 1,70 m x 2,50 m = 4,25 mq x n° 42 = 178,50 mq

PARTICOLARE SUPPORTI PANNELLI FOTOVOLTAICI



COMUNE | CASTEL SAN GIOVANNI | PROVINCIA | PIACENZA

PARCO LOGISTICO A NORD AUTOSTRADA A 21
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PORCILAIA CHIODAROLI" PER
REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO LOGISTICO C2U CLOSE2YOU S.r.l.

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA
 Valutazione di Progetto
 Pratica n° _____

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
PIANTA COPERTURA - DEPOSITO X

COMITENTE | **VALTIDONE S.p.A.**
 Strada 3, Palazzo B3
 20090, Assago (MI)
 Web www.gruppo.fish.it
 Legale Rapp. | Dott. Elio Bertola

UTILIZZATORE | **C2U CLOSE2YOU S.r.l.**
 Strada 1, Palazzo E1
 20090, Assago (MI)
 Web www.c2u.it
 E mail direzione@c2u.it
 Legale Rapp. | Sig. Aurelio Zilio

PROGETTISTI | **Studio Associato Arch. ODDI**
 Corso Matteotti n. 66
 Castel San Giovanni (PC)
 Web www.studiooddi.it
 Tel. +39 0523 881310
 Fax +39 0523 881965
 E mail info@studiooddi.it
 Progettisti | Dott. Giuseppe ODDI - Dott. Noemi ODDI

EPI Per. Ind. Roberto Carmassi
 Via di Togliata, 3/C - PISA
 roberto.carmassi@epi.com
 n° iscrizione albo dei Periti Industriali - Pisa: 473
 n° iscrizione albo sicurezza antincendio: 01/09473/00064

SCALA: 1:400 | ELABORATO n° VVF05 | DATA 29-12-2020 | REVISIONE
 CODICE LAVORO | CODICE DISEGNO | NOME FILE

