



CLASSIFICAZIONE NFPA: DATI CARATTERISTICHE DEPOSITO		CLASSIFICAZIONE NFPA: DATI CARATTERISTICHE DEPOSITO	
Tipologia di attività: Merce varia	Descrizione attività: Deposito logistico	Tipologia di attività: Merce varia	Descrizione attività: Deposito logistico
LIVELLO DI RISCHIO: Rischio Elevato 2 (EH2) - Merce Classe II		LIVELLO DI RISCHIO: Rischio Elevato 2 (EH2) - Merce Classe II	
Tipologia di Sprinkler a Soffitto Utilizzati:		Tipologia di Sprinkler a Soffitto Utilizzati:	
A pronta risposta (ESFR K25 U.S. 380.42 Metrico) Pendent - protezione a soffitto		A pronta risposta (ESFR K25 U.S. 115 Metrico) Pendent - protezione caricatorie	
PARAMETRO	VALORE	PARAMETRO	VALORE
Area operativa	111,6 mq	Area operativa	145,2 mq
Densità di scarica	64,30 (l/min/mq)	Densità di scarica	11,70 (l/min/mq)
Portata minima	7185,30 l/min	Portata minima	1098,840 l/min
N° Engestrup operativi	12	N° Engestrup operativi	12
Area specifica protetta	9,3 mq	Area specifica protetta	12,1 mq
Portata specifica	598,78 l/min	Portata specifica	141,57 l/min
Pressione minima testine	2,78 bar	Pressione minima testine	1,51 bar
Coefficiente di afflusso K	25 U.S. (380.42 bar)	Coefficiente di afflusso K	9 U.S. (115.34 bar)
Officina nominale Testine	1"	Officina nominale Testine	3/4"
Distanza Max Testine	3,10 m	Distanza Max Testine	4,60 m
Distanza Min Testine	2,4 m	Distanza Min Testine	1,8 m
Durata di scarica	60,00 min	Durata di scarica	90,00 min

COMUNE | CASTEL SAN GIOVANNI | PROVINCIA | PIACENZA

**PARCO LOGISTICO A NORD AUTOSTRADA A 21**  
**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PORCILAIA CHIODROLI" PER**  
**REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO LOGISTICO C2U CLOSE2YOU S.r.l.**

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA**  
**Valutazione di Progetto**  
**Pratica n° \_\_\_\_\_**

**RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE**  
**PLANIMETRIA GENERALE DEPOSITO Y**  
**DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI PROTEZIONE SPRINKLER**

COMMITTENTE	<b>VALTIDONE S.p.A.</b> Strada 3, Palazzo B3 20090, Assago (MI) Web <a href="http://www.c2u.it">www.c2u.it</a> Legale Rapp.   Dott. Elisa Bertoni
UTILIZZATORE	<b>C2U CLOSE2YOU S.r.l.</b> Strada 1, Palazzo E1 Web <a href="http://www.c2u.it">www.c2u.it</a> 20090, Assago (MI) E mail <a href="mailto:direzione@c2u.it">direzione@c2u.it</a> Legale Rapp.   Sig. Aurelio Zilio
PROGETTISTI	<b>Studio Associato Arch. ODDI</b> Corso Matteotti n. 66 Castel San Giovanni (PC) Web <a href="http://www.studiooddi.it">www.studiooddi.it</a> Tel. +39 0523 881310 Fax +39 0523 881965 E mail <a href="mailto:info@studiooddi.it">info@studiooddi.it</a> Progettisti   Dott. Giuseppe ODDI - Dott. Nicola ODDI
SCALA:	1:400
ELABORATO	AN02
DATA	29-12-2020
REVISIONE	
CODICE LAVORO	
CODICE DISEGNO	
NOME FILE	

Per. Ind. Roberto Carmassi

Via di Tagliata, 3/C - PISA  
roberto.carmassi@epi.com  
n° iscrizione alla professione: PI/0473 P0084

