



**NOTE:**

- Nella struttura degli Incastri dovranno essere di tipo anti-panico, sarà cura dell'impresa prima dell'esecuzione dei lavori redigere il progetto costruttivo da sottoporre ad approvazione.
- Tutti i dispositivi di prova e i flussaggi dovranno essere consegnati all'esterno in alla tubazione predisposti.

CLASSIFICAZIONE NFPA: DATI CARATTERISTICHE DEPOSITO	
Tipi di rischio: Merce vale	Descrizione rischio: Deposito logistico
LIVELLO DI RISCHIO:	Rischio Elevato 2 (E2) - Merce Classe II
Tipologia di Spinteri a soffitto utilizzati	
A prova spinteri (ESFR K25 U.S. 106.42 Metric) Pendent - protezione a soffitto	
PARAMETRO:	VALORE
Area operativa	1114 mq
Distesi di scorta	142,30 (Brn)mq
Portata minima	1163,30 (Inn)
N°Engelati operativi	12
Area specificata	1253,60
Portata specifica	106,70 (Inn)
Pressione minima testate	2,78 bar
Coefficiente di flusso K	20 U.S. (50,42 bar)
Officili operative Testate	1"
Distancia Max Testate	3,10 m
Distancia Min Testate	2,4 m
Distesi di scorta	90,00 rht

  

CLASSIFICAZIONE NFPA: DATI CARATTERISTICHE DEPOSITO	
Tipi di rischio: Merce vale	Descrizione rischio: Deposito logistico
LIVELLO DI RISCHIO:	Rischio Elevato 2 (E2) - Merce Classe II
Tipologia di Spinteri a soffitto utilizzati	
A prova spinteri (ESFR K25 U.S. 115 Metric) Pendent - protezione caricabatterie	
PARAMETRO:	VALORE
Area operativa	1452 mq
Distesi di scorta	11,70 (Brn)mq
Portata minima	1056,80 (Inn)
N°Engelati operativi	12
Area specificata	1211 mq
Portata specifica	141,57 (Inn)
Pressione minima testate	1,51 bar
Coefficiente di flusso K	81,55 (115,34 bar)
Officili operative Testate	3/4"
Distancia Max Testate	4,90 m
Distancia Min Testate	1,8 m
Distesi di scorta	90,00 rht

COMUNE | CASTEL SAN GIOVANNI | PROVINCIA | PIACENZA

**PARCO LOGISTICO A NORD AUTOSTRADA A 21**  
**REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO C2U CLOSE2YOU S.r.l.**

**RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE**  
**PLANIMETRIA GENERALE DEPOSITO**  
**DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI PROTEZIONE SPRINKLER**

COMMITTENTE: **VALIDONE S.p.A.**  
Strada 3, Palazzo B3  
20090, Assago (MI)  
Web www.gruppo.fbh.it  
Legale Resp.: Dott. Elio Bertola

UTILIZZATORE: **C2U CLOSE2YOU S.r.l.**  
Strada 1, Palazzo E1  
20090, Assago (MI)  
Web www.c2u.it  
E mail direzione@c2u.it  
Legale Resp.:

PROGETTISTI: **Studio Associato Arch. ODDI**  
Corso Matteotti n. 66  
Castel San Giovanni (PC)  
Web www.studiooddi.it  
Tel. +39 0523 881310  
Fax + 39 0523 881965  
E mail info@studiooddi.it  
Progettisti: Dott. Giuseppe ODDI - Dott. Nicola ODDI

**Epi S.r.l.**  
EPI  
Ing. Roberto Carnassi  
Via...  
Projettili: Dott. Giuseppe ODDI - Dott. Nicola ODDI

SCALA: 1:200 | ELABORATO n° AN02 DATA 10-12-2020 | REVISIONE | CODICE LAVORO | CODICE DISEGNO | NOME FILE