



LEGENDA		
CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
SISTEMI DI USCITA		USCITA DI SICUREZZA (UR)
		PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
		PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
		PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
SISTEMI DI SEGNALAZIONE		PULSANTE ALLARME INCENDIO
		PULSANTE GENERALE DI SGANCIO
		ALLARME INCENDIO OTTICO E ACUSTICO
		IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE FUMI Barriere lineari
IMPIANTI FRESCHI DI ESTINZIONE		IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE FUMI Rivelatore portatile
		IMPIANTO SPRINKLER A SOFFITTO DEPOSITO A NORMA NFPA 720 (K-1.2 - K-1.6) (zone cariche pesanti)
		IMPIANTO SPRINKLER A SOFFITTO DEPOSITO A NORMA NFPA 720 (K-1.2 - K-1.6) (zone cariche pesanti)
		IMPIANTO SPRINKLER A PIZ LEVELI
SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		ESTINTORE A POLVERE TIPO 3A-23BC
		ESTINTORE A CO2 TIPO 113BC
		ESTINTORE TIPO CARRELATO
		ATTACCO MOTOPOMPA 4"X2 UNI 70
		ATTACCO MOTOPOMPA 4"X2 UNI 70
		ERANTE UNI 45 (inanchetta di lunghezza 20H)
		NASPO RICASSATO A PARETE
		ERANTE SOPRASUOLO A COLONNA UNI 70
		ERANTE SOTTOSUOLO UNI 70
		CASSETTA DI CORRIDOIO PER ERANTI COMPLETA DI N°2 MANICHETTE, N°2 LANCE UNI 70 E CHIAVE DI MANOVRA
SISTEMI DI PROTEZIONE REI		SEPARAZIONI REI 120 PORTANTI - EI 120 SEPARANTI
		PORTE PORTANTI REI
		SEPARAZIONI REI 60 PORTANTI - EI 60 SEPARANTI

	COMPARTO NUMERO
	FILTRO A PROVA DI FUMO NUMERO (Aerazione > 0,1 m³)
	SCALA ESTERNA/INTERNA
	SCALA A PROVA DI FUMO
	LUCERNARI
	QUADRI

COMUNE | CASTEL SAN GIOVANNI | PROVINCIA | PIACENZA
PARCO LOGISTICO A NORD AUTOSTRADA A 21
 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO C2U CLOSE2YOU S.r.l.

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA
 Valutazione di Progetto
 Pratica n° _____

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
 PLANIMETRIA DEPOSITO, VIE DI FUGA, PARTIZIONI REI, DISPOSITIVI ANTINCENDIO - DEPOSITO

COMMITTENTE | **VALTIDONE S.p.A.**
 Strada 3, Palazzo B3
 20090, Assago (MI)
 Web www.gruppo fbh.it

UTILIZZATORE | **C2U CLOSE2YOU S.r.l.**
 Strada 1, Palazzo E1
 20090, Assago (MI)
 Web www.c2u.it
 E mail direzione@c2u.it

PROGETTISTI | **Studio Associato Arch. ODDI**
 Corso Matteotti n. 66
 Castel San Giovanni (PC)
 Web www.studiooddi.it
 Tel. +39 0523 881310
 Fax +39 0523 881965
 E mail info@studiooddi.it

Progetto | **Per. Ind. Roberto Carmassi**
 Via di Togliata, 3/C - PISA
 roberto.carmassi@piet.com
 n° iscrizione albo dei Periti Industriali - Pisa: 473
 n° iscrizione albo sicurezza antincendio: 01/09473/00084

SCALA | 1:200 | ELABORATO N° | **VVF03** | DATA | **04-01-2021** | REVISIONE |
 CODICE LAVORO | | CODICE DISEGNO | | NOME FILE |