



LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO INTERNA IN POLIETILENE PE 100/PN12

TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IDRANTI

LEGENDA SIMBOLI

- IDRANTE A BORDO LINEA (Leggenda marchio UNI)
- IDRANTE A BORDO LINEA (Leggenda marchio UNI) Completo di accessori
- ATTACCO MOTORINO DA FCU UNI 71
- INNESTO A PARETE
- IDRANTE APPENDIBILE A COLONNA DA FCU UNI 71
- IDRANTE FOTOFUGO UNITO
- CASSETTA DI CORRENTE PER IDRANTI COMPLETA DI SPINARE PER VULCANIZAZIONE UNI 71 E CANNE DI BRANCONI
- PIRELLA INCASTRATA
- SALTA TUBAZIONE
- RODOTTINO IN CA. CON SARRINCHESA
- INNESTO CON SARRINCHESA E RULLI POST-PRODOTTI
- ATTACCO SARRINCHESA IMPIANTO IMPIANTI DA FCU UNI 71
- CERCHIATA BRANCONI

UNI 10799 - 2014

6.2 Tubazioni

6.2.1 Tubazioni con conduttività termica...
6.2.2 Tubazioni con conduttività termica...
6.2.3 Tubazioni con conduttività termica...

Dimensione nominale	Spessore minimo (mm)
125	4,6
150	4,5
200	5,0
250	5,5
300	6,3

IDRANTE ANTINCENDIO UNI45 con cassetta per installazione a parete orientabile conforme alla UNI EN 671-2

non in scala

COMUNE | CASTEL SAN GIOVANNI | PROVINCIA | PIACENZA

PARCO LOGISTICO A NORD AUTOSTRADA A 21
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO C2U CLOSE2YOU S.r.l.

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA
Valutazione di Progetto
Pratica n° _____

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
PLANIMETRIA GENERALE DEPOSITO
DISTRIBUZIONE PROTEZIONE IDRANTI INTERNA

COMMITTENTE | **VALIDONE S.p.A.**
Strada 3, Palazzo B3
20090, Assago (MI)
Web: www.gruppo.fbh.it
Legale Rapp. | Dott. Elia Bertola

UTILIZZATORE | **C2U CLOSE2YOU S.r.l.**
Strada 1, Palazzo E1
20090, Assago (MI)
Web: www.c2u.it
Legale Rapp. | E mail: direzione@c2u.it

PROGETTISTI | **Studio Associato Arch. ODDI**
Corso Matteotti n. 66
Castel San Giovanni (PC)
Web: www.studiooddi.it
Tel. +39 0523 881310
Fax + 39 0523 881965
E mail: info@studiooddi.it

Progettisti | Dott. Giuseppe ODDI - Dott. Nicola ODDI

Epi Per. Ind. Roberto Carmassi
Via di Tagliata, 3/C - PISA
roberto.carmassi@epi.com
Progettisti | Per. Ind. Roberto Carmassi

SCALA: 1:200 | ELABORATO: AN01 | DATA: 04-01-2021 | REVISIONE: |

CODICE LAVORO: | CODICE DISEGNO: | NOME FILE: |