

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica


Al Responsabile del Settore
Sviluppo Urbano
Comune di
29015 CASTEL S.GIOVANNI PC

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Pianificazione
Corso Garibaldi, 50
29121 PIACENZA PC

Oggetto: Procedimento di variante speciale agli strumenti urbanistici ex. Art. 8 del DPR 160/2010. Polo Logistico - Progetto Corpi X,Y,F. Parere igienico-sanitario.

In riferimento a quanto in oggetto, preso atto di quanto specificato nei documenti prodotti pervenuti in data 11/01/2021 Prot. n° 6875 e in considerazione degli impatti conseguenti agli interventi in oggetto, si segnala l'opportunità di:

- incrementare il più possibile l'impianto di essenze arboree ed arbustive, sia nel lotto di intervento che, ove possibile, in altre zone del territorio comunale, definendo e attuando piani di manutenzione atti a garantire un corretto attecchimento e accrescimento delle essenze, nonché il loro mantenimento per tutta la durata dell'attività dell'insediamento in oggetto;
- definire procedure che portino all'utilizzo esclusivo di mezzi di trasporto dotati delle più recenti tecnologie anti-inquinamento;
- implementare il sistema di trasporto pubblico che garantisca idonei e costanti collegamenti dal capoluogo ad entrambe le zone (sia nord che sud A21) del nuovo comparto del polo logistico;
- relativamente alla presenza di elettrodotti ad alta tensione che attraversano le nuove aree oggetto di variante, si ritiene che i nuovi edifici debbano essere collocati e realizzati in modo da non interessare le zone in cui non è consentita la presenza di persone superiore a 4 ore;




- in considerazione della presenza di un'abitazione lungo il percorso di accesso dei mezzi pesanti, dovranno essere previste idonee misure di protezione dei residenti dal rumore dovuto al passaggio degli automezzi;
- in relazione alla presenza di unità di trattamento aria si evidenzia la necessità di ottemperare quanto previsto dalla DGR 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi" ed in particolare i punti 5.2.2 e 5.3.2 ;

In merito alle caratteristiche edilizie degli edifici in progetto, si comunica la necessità che:

- i percorsi, sia interni che esterni, dovranno essere separati per mezzi di trasporto e per i pedoni, adeguatamente segnalati e illuminati, evitando pericolose intersezioni tra i due percorsi;
- dovrà essere previsto un numero di servizi igienici pari a uno ogni 10 addetti o frazione divisi per sesso;
- dovranno essere previste un numero di docce pari a una ogni 10 addetti alla produzione o frazione divise per sesso;
- dovrà essere installato un idoneo impianto di illuminazione di emergenza;
- i servizi igienici dovranno avere porta apribile verso l'esterno o scorrevole;
- vengano previsti locali di riposo dotati di riscaldamento, illuminati e aerati naturalmente in ragione di almeno 1/8 a disposizione dei lavoratori in numero e superficie adeguati alle dimensioni dell'intervento e al numero di addetti;
- le postazioni fisse di lavoro all'interno dei fabbricati dovranno essere dotate di impianto di riscaldamento anche di tipo localizzato.

Infine, relativamente alla sicurezza antincendio, si rimanda alle valutazioni e prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e si richiama la necessità che le uscite di sicurezza accessibili ai disabili e i luoghi sicuri statici ove attendere i soccorsi siano opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco, facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili tramite percorsi idoneamente segnalati e porte apribili nel senso dell'esodo e dotate di maniglione antipanico.

Distinti saluti.



D.ssa Anna Maria Roveda

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

EB-FE-10-20-73-08-10-95-25-E2-51-F3-C1-5B-A4-ED-40-3D-50-0C

CAdES 1 di 1 del 19/02/2021 13:00:46

Soggetto: ANNA MARIA ROVEDA RVDNMR67P51G388Y



Validità certificato dal 18/02/2020 01:00:00 al 18/02/2023 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 56A4 737F 5E11 A764 138C 6C

Commento: firma con funzioni vicariali
